Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

ATS
ADMINISTRATION TERRITORIALE DE SANTE

Service Santé-Environnement

RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE :	**Saint-Pierre**
N° D'ANALYSE :	**2024-0325**
LIEU ET POINT DE PRELEVEMENT :	**CHFD**
DATE DE PRELEVEMENT :	**17/04/2024**
PRELEVEUR :	**Sahondra RAMANANTSOA**
DATE D'ANALYSE :	**18/04/2024**
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	**DTAM**

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	LIMITE DE QUALITE (2)	REFERENCE DE QUALITE (3)
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Entérocoques	<1		
Escherichia Coli	<1	0/100 ml	
Bactéries sulfito-réductrices	<1	0 100 ml	0/100 ml
Germes aérobies revivifiables à 22 °C	<1		-
Germes aérobies revivifiables à 37 °C	<1		-
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
Aluminium	50 µg/l		200 µg/l
Ammonium	0,02 mg/l		0,1 mg/l
Aspect, odeur, saveur	Normal		
couleur	0 mg/l (Pt)		≤ 15 mg/l (Pt)
Chlore libre	0,2 mg/l		
Chlore total	0,22 mg/l		
Chlorures	24,3 mg/l		250 mg/l
Cuivre total	0,09 mg/l	2 mg/l	1 mg/l
Cuivre libre	0,02 mg/l		
Nitrates	3,82 mg/l	50 mg/l	
Nitrites	0,02 mg/l	0,5 mg/L	
Orthophosphates	0,91 mg/l		(4)
Sulfates	0 mg/l		250mg/l
Potentiel Hydrogène (pH)	6,84		≥ 6,5 et ≤ 9
Titre Hydrotimétrique (TH)	1 °f	1 NFU	
Turbidité	0,46 NFU		
Fer total	70 µg/l		200 µg/l

(2) limite de qualité : valeur limite à ne pas dépasser

(3) référence de qualité : valeur guide indicatrice pouvant être dépassée de manière non significative

(*) paramètre analysé sur le terrain

(4) pas de norme sanitaire, recommandation au point d'injection de 1 mg/l

CONFORMITE

CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE :	**Oui**
CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE :	**Oui**
CONCLUSION SANITAIRE :	Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité pour les paramètres analysés.
OBSERVATIONS :	

Article L1321 1 à 10 et R1321-1 à 63 du code de la santé publique – arrêtés ministériels du 30 décembre 2022

Pour la Directrice
L'ingénieur sanitaire
Patrick BONILLA
Signé

Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon